

46

大广高速公路(衡大段)取土坑段增建砌石防护工程等9项养护专项工程可行性研究报告审查会专家意见

2012年3月22日,河北省高速公路管理局邀请有关专家(名单附后)在石家庄市组织召开了大广高速公路(衡大段)取土坑段增建砌石防护工程等9项养护专项工程可行性研究报告审查会议,参会的有省厅综规处、厅公路局、衡大管理处的有关人员。与会人员听取了设计单位的汇报,经认真讨论,认为工可报告资料齐全,方案基本可行,符合相关要求,并形成意见如下:

一、补充各项工程相对应的原始设计文件,充分说明项目的必要性和可行性。

二、补充人工费的依据。

三、分项工程

1、取土坑段增建砌石防护工程 ✓

根据地形,尽量加大边沟尺寸。

2、收费站排水沟硬化工程 ✓

应根据现场情况具体设计,建议对危及围墙安全的边沟进行处理。

3、车道加宽工程

榆科互通匝道加宽工程,查询原始设计文件,调查问题产生原因。

主线站超宽车道加宽工程,进一步优化平面线形。

4、桥梁加固工程

(1) 建议对 K1546+801 小桥(旧桥)病害原因做进一步分析,并对方案进行优化。

(2) 建议 K1573+344(滏阳新河特大桥老桥)和衡德中桥仅对损

坏和锈蚀严重的钢扶手护栏进行更换。

5、桥头搭板病害处治工程

建议取消此项工程。

6、增设踏步工程

建议依据高管局有关规定进行统一设计。

专家组长：



2012年3月22日