

大广高速公路衡大段养护专项工程

旁站记录

施工单位	泰和县路桥建设开发有限公司		合同号	KH2L-1
旁站监理			日期	2015.5.3
到场时间			离场时间	
质检人员	张斌	部位或桩号	K1563+149	
天气	晴转小雨			
旁站工序或主要工作内容	K1563+149 桥面方洞大箱台 (3.4.5.6.7) 注浆.			
施工过程简述	钻孔 → 调配浆液 → 注浆.			
监理工作简述	检测注浆孔深度、间距、要求按图纸配比要求配制浆液. 浆液. 严格控制注浆压力、稳压时间.			
数据记录	注浆孔深度 2.0/1m. 2.00cm. 间距: 中孔=水: 粉煤灰=1:1:0.4. 注浆压力 0.2mpa. 稳压 3 分钟止浆.			
处理	无.			